

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Липецкой области  
(наименование территориального органа МЧС России)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Липецк, ул. Московская, д. 16, телефон: 22-89-01

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Липецку г. Липецк, ул. Московская, д. 16,  
телефон: 22-89-26

город Липецк  
(место составления акта)

«31» октября 2017 год  
(дата составления акта)  
12 часов 00 минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 333

По адресу: г. Липецк, ул. Парковая, д.5; ул. Зои Космодемьянской, д.178;

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) №333 от «27» сентября 2017 года начальника отдела надзорной  
деятельности по г.Липецку Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС  
России по Липецкой области Артюшкин С.А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная  
школа №4 г. Липецка имени Лидии Александровны Смык

(наименование юридического лица, ФИО, (последнее при наличии) ИП.)

Дата и время проведения проверки: не проводились

«  » 2017г. с    час.    мин.    до    час.    мин.    Продолжительность     
«  » 2017г. с    час.    мин.    до    час.    мин.    Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности ИП по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «6» рабочий(их) день(дней), «10» часов

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г.Липецку управления надзорной  
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Ильин В.В., 13.10.17

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Зыбин Павел Владимирович заместитель главного  
государственного инспектора города Липецка по пожарному надзору по пожарному надзору,  
заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городу Липецку УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Липецкой области майор внутренней службы (ФИО, должность должностного лица  
(должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов и/или  
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование  
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Игнатов Валерий Николаевич

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица), присутствующих при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлены

(с указанием характера нарушений: лиц допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов: не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): пункты №4, №5, №12 предписания №23/1/1 от 28.02.2017 не исполнены;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, ИП, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 23/1/103 от 28.02.2017

Подписи лиц, проводивших проверку: П.В. Зыбин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Игнатьев Валерий Павлович, директор ИБОО

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"31" октября 2017 год

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

телефон  
доверия  
22-88-60



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-01)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ

398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-26)

Предписание N 333/1/109

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя  
общеобразовательная школа №4 г. Липецка имени Лидии Александровны Смык  
С 24 октября 2017 г. по 31 октября 2017 г. проведено мероприятие по надзору заместителем  
начальника ОНД по г. Липецку УНД и ПР майором внутренней службы  
Зыбиным Павлом Владимировичем

совместно

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| N<br>пре<br>дпи<br>сан<br>ия            | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                               | 4                                                          | 5                                                    |
| г. Липецк, ул. Парковая, 5              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                      |
| 1.                                      | Первоначальная планировка здания школы изменена, проектной документации на изменение объёмно-планировочных решений не предоставлено:<br>- с первого этажа крыла здания, где расположен коридор №35 (согласно технического паспорта БТИ на здание) имеется только один эвакуационный выход, второй выход, ведущий через столовую, не соответствует требованиям пункта 6.9 СНиП 21.01-97* (первоначальная планировка изменена);<br>-эвакуационный выход в крыле здания, где расположен коридор №74 (согласно технического паспорта БТИ на здание) заложен строительными материалами; | СНиП 21.01-97*, пункт 4.3, пункт 6.15, пункт 6.18, пункт 6.26, пункт 6.34.                                                                                      | До 30.07.2018                                              |                                                      |
| 2.                                      | В здании школы не смонтирована система оповещения людей в случае возникновения пожара 3-го типа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СП 3.13130-2009, таблица 2, пункт 14                                                                                                                            | До 30.07.2018                                              |                                                      |
| г. Липецк, ул. Зои Космодемьянской, 178 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                      |
| 3.                                      | Со второго этажа здания школы имеется только один эвакуационный выход.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | СНиП 21.01-97*. пункт 6.13                                                                                                                                      | До 30.07.2018                                              |                                                      |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД по г. Липецку  
УНД и ПР ГУ МЧС по Липецкой области  
майор внутренней службы

"31" 10 2017 год

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

  
(подпись)  
М.Л.П.

Зыбин П.В.

  
(должность, фамилия, инициалы)

"31" октября 2017 год